TEHNILISED TINGIMUSED 315186

elektrilevi
Toome elektri Sinuni

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Antsla Vallavalitsus			Isiku- või registrikood 75010418
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Antsla, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn, 1	Sihtnumber 66403	Maakond Võru maakond
	Telefon 503 0842	e-post kurmet@antsla.ee	
Kontaktisik	Nimi RAIN RUUSA		
	Telefon 503 2057	e-post rain@antsla.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Keeritiigi park Antsla linn Antsla vald Võru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 14401:003:0043	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam ANTSLA JA	Toitefiider KOMMUNAAL I	Jaotusalajaam Kultuurimaja:(Antsla)	Jaotusfiider F1:Kultuurimaja:(Antsla)

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 80 A

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

ELV tagab liitumispunktis nõuetekohase lühisvoolu.

TEHNILISED TINGIMUSED 315186

KLIENDI TEGEVUSED

Olemasolevast liitumispunktist Kultuurimaja 10/0,4 kV alajaamast elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
Liini ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis.
Elektriöid tohib teostada litsenseeritud elektritööde firma.
Kliendi elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsmete kasutamine ja samuti liigpingekaitsmete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
Rajatavate elektriliinide ristumisel Elektrilevi OÜ liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
Tarbija elektriprojekti koostamiseks tehnilised andmed:
- Trafo võimsus Kultuurimaja:(Antsla) 10/0,4 kV alajaamas 250 kVA, tüüp TM 250, lülitusgrupp Y/Yn-o.
- Fiidri nimetus ja suund, F1 Kommunaal I Tänavavalgustus

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Andres Kangro	15.08.2018